

CPL CONCORDIA Soc. Coop.
 Via A. Grandi, 39 - 41033 Concordia s/S. (Mo) - ITALY
 tel. +39.0535.616.111 - fax +39.0535.616.300
 mail: info@cpl.it - pec: cplconcordiasoccoop@legalmail.it

Servizio di Ricerca Sistemática delle Dispersioni Gas

Comunicazione riepilogativa delle attività svolte

Spett.: **SES RETI S.p.A.**

Strada Castellino, 6
 73048 Nardò (LE)

Alla c.a.: **Geom. Orlando Francesco**

PROTOCOLLO N°: NG/ 0239 _15/SM	
IMPIANTO/COMUNE:	IMPIANTO DI PORTO CESAREO
CODICE IMPIANTO:	2380
TIPO DI GAS DISTRIBUITO:	GAS NATURALE
CONDIZIONI METEOROLOGICHE:	NUVOLOSO
DATA INIZIO LAVORI:	19 OTTOBRE 2015
DATA FINE LAVORI:	19 OTTOBRE 2015
RETE ALTA/MEDIA PRESSIONE VERIFICATA (AUTOMEZZO) ML:	3.198
RETE BASSA PRESSIONE VERIFICATA (AUTOMEZZO) ML:	9.127
RETE VERIFICATA CONTEMPORANEAMENTE BP E MP ML:	180
TOTALE RETE VERIFICATA (AUTOMEZZO) ML:	12.325
RETE ALTA/MEDIA PRESSIONE VERIFICATA (PEDONALE) ML:	0
RETE BASSA PRESSIONE VERIFICATA (PEDONALE) ML:	0
TOTALE RETE VERIFICATA (PEDONALE) ML:	0
DERIVAZIONI D'UTENZA VERIFICATE N°/ML:	0
TOTALE SEGNALI RILEVATI IN FASE DI PRELOCALIZZAZIONE N°	0
STRUMENTAZIONE UTILIZZATA PER LA RICERCA:	
AUTOVEICOLO ATTREZZATO:	HUBERG PROTHEO IR s/n 12670
STRUMENTO PORTATILE:	SEWERIN EX-TEC SR6 04111006804
TECNICO CHE HA SVOLTO L'ATTIVITÀ:	LEON EDELBERTO

Energy improving life



UNI EN ISO 9001



UNI EN ISO 14001



OHSAS 18001



SA 8000

Cod. Fisc. - N. Iscrizione R.I. di Modena - P. IVA: 00154950364
 Iscriz. albo soc. coop. a mutualità prevalente n° A105548
 Cap. soc. e riserve (al 31/12/2012): € 132.352.668

Servizio di Ricerca Sistemica Dispersioni Gas

ALLEGATO N°1 - ELENCO VIE ISPEZIONATE CON AUTOMEZZO

IMPIANTO DI: <u>PORTO CESAREO</u>	COMUNE DI: <u>PORTO CESAREO</u>
--	--

Data	Vie sottoposte a verifica	MP*	BP*	Materiale
19/10/2015	Via E.Tarantelli	MP	BP	Acciaio
19/10/2015	Via C.A dalla Chiesa	MP	BP	Acciaio
19/10/2015	Via S.D'Aquisto	MP	BP	Acciaio
19/10/2015	Via Circonvallazione	MP	BP	Acciaio
19/10/2015	Via Vespucci	MP	BP	Acciaio
19/10/2015	Via Colmonese		BP	Acciaio
19/10/2015	Via G.Agnelli		BP	Acciaio
19/10/2015	Via Buonarroti		BP	Acciaio
19/10/2015	Via Ariosto		BP	Acciaio
19/10/2015	Via G.Ungaretti		BP	Acciaio
19/10/2015	Via E.Montale		BP	Acciaio
19/10/2015	Via Mozart		BP	Acciaio
19/10/2015	Via Ludwic		BP	Acciaio
19/10/2015	Via Rosmini		BP	Acciaio
19/10/2015	Via F.de Santis		BP	Acciaio
19/10/2015	Via Gran Sasso		BP	Acciaio
19/10/2015	Via Amba Alagi		BP	Acciaio
19/10/2015	Via Fogazzaro		BP	Acciaio
19/10/2015	Via XX Aprile		BP	Acciaio
19/10/2015	Via V.Monti		BP	Acciaio
19/10/2015	Via Marinelli		BP	Acciaio
19/10/2015	Via A.Catalani		BP	Acciaio
19/10/2015	Via Piccinni		BP	Acciaio
19/10/2015	Via Rossini		BP	Acciaio
19/10/2015	Via G.Donizetti		BP	Acciaio
19/10/2015	Via Respighi		BP	Acciaio
19/10/2015	Via Mascagni		BP	Acciaio

* MP = rete in Media Pressione; BP = rete in Bassa Pressione

pag. 1

Energy improving life



UNI EN ISO 9001



UNI EN ISO 14001



OHSAS 18001



SA 8000

Cod. Fisc. - N. Iscrizione R.I. di Modena - P. IVA: 00154950364
Iscriz. albo soc. coop. a mutualità prevalente n° A105548
Cap. soc. e riserve (al 31/12/2012): € 132.352.668

Servizio di Ricerca Sistemica Dispersioni Gas**ALLEGATO N°1 - ELENCO VIE ISPEZIONATE CON AUTOMEZZO**

IMPIANTO DI: <u>PORTO CESAREO</u>	COMUNE DI: <u>PORTO CESAREO</u>
--	--

Data	Vie sottoposte a verifica	MP*	BP*	Materiale
19/10/2015	Via Marzano		BP	Acciaio
19/10/2015	Via Machiavelli		BP	Acciaio
19/10/2015	Via Piccini	MP	BP	Acciaio

Totale estensione rete verificata (ml.): MP	3.198
Totale estensione rete verificata (ml.): BP	9.127
In scavo comune (ml.):	180

Il Tecnico che ha svolto l'attività:

Leon Edelberto

